

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKU

Se základními požadavky podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve smyslu § 13 nv č. 163/2002 Sb. (2011/305), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce :

**ARMAGAS s.r.o. Třinec, Průmyslová 1021, 739 65 Třinec - Staré Město
IČO 48390585**

Výrobek :

Filtr Armagas ve světlostech DN125, DN150, DN200.

Popis a určení výrobku :

Filtr Armagas se používá k filtrování plyných médií.

Základní technické údaje:

Tlakový stupeň: PN 16

Jmenovitý přetlak: 300 kPa

Jmenovitá světlost DN: 125, 150, 200

Provozní teplota okolního prostředí: od -25°C do +80°C

Materiál filtračního síta: nerezové síto o propustnosti 55 - 60 µm

Provozní tekutina: vzduch, topné plyny

Způsob posouzení shody :

Posouzení shody s technickými požadavky bylo provedeno podle nv č. 163/2002 Sb. – rozborem výrobní dokumentace a pokynů pro uživatele pro výrobek.

Seznam použitých technických předpisů a českých technických norem :

- **Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků**
- **Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (2011/305) v platném znění**
- **ČSN 13 3005-1:1994**
- **ČSN 13 3060-2:1978**
- **ČSN 13 3060-4:1993**
- **ČSN EN 19:2003**

Potvrzení výrobce :

Výrobce uvedený výše na tomto prohlášení potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky a že za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití je výrobek bezpečný. Výrobce dále prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

Datum a místo vydání prohlášení:

01. 08. 2011, Třinec

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce:

**Ing. Alfréd Adámek
Technik a manager jakosti**



.....
podpis